

別紙 1

北海道立旭川美術館電力需給契約仕様書

北海道立旭川美術館電力需給については契約書の定めによるほか、この仕様書の定めによる。

(概要)

1 納入場所

北海道旭川市常磐公園内 北海道立旭川美術館

2 業種及び用途

美術館

(仕様)

3 供給電気方式等

(1) 供給電気方式 交流 3 相 3 線式

(2) 供給電圧 (標準電圧) 6,000V

(3) 計量電圧 (標準電圧) 6,000V

(4) 標準周波数 50Hz

(5) 受電方式 1 回線受電方式

4 需給地点

電気設備と電力供給者の供給設備の接続点

5 電力量等の計量地点

電気室

6 電気工作物の財産分界点

需給地点に同じ。ただし、計量地点に電力供給者が設置した計量装置等は電力供給者の所有又は管理責任物とする。

7 保安上責任分界点

需給地点に同じ。

(予定契約電力等)

8 予定契約電力及び予定使用電力量

別紙 2 のとおり。

9 過去の最大需要電力、力率及び使用電力量の実績値

別紙 2 のとおり。

10 力率

85%以上で100%を目処に運用している。

(契約 (使用) 期間)

11 契約 (使用) 期間

令和 6 年 12 月 1 日から令和 7 年 11 月 30 日まで。

(その他)

12 燃料調整費の調整

受注者は、平均燃料価格に変動が生じたときは、発注者に対し事前に協議するものとする。

13 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金の調整

受注者は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金に変動が生じたときは、発注者に対し事前に協議するものとする。

14 その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのない他の供給条件については、発注者と受注者の協議の上定めるものとする。