

【展示室系統空調器 (AC-1)】

記号	機器名称	型番	設定値	比例帯/動作隙間	点検評価	備考
HE-1	湿度検出器	H7091A				
RHC	シグナルコンバータ	W867A				
HC-1	湿度指示調節計	R36TROUA1100	%RH	diFF		加湿用 H18.3交換
HC-2	湿度指示調節計	R36TROUA1100	%RH	P, I		除湿用 H18.3交換
TC-1	温度指示調節計	R36TC0UA1100	℃	P, I		冷房用 H18.3交換
TC-2	温度指示調節計	R36TC0UA1100	℃	P, I		暖房用 H18.3交換
SEL	セレクトタ	RYY792H3091				H18.3交換
RB	レシオバイアス	NAX511			未使用	
PR-1	モータードライバ	RN796A0000	%			冷房用 H18.3交換
PR-2	モータードライバ	RN796A0000	%			暖房用 H18.3交換
MV-1	コントロールモータ	MY3000F				冷房用 H29.2交換
	弁リネージ	Q455C				H29.2交換
	三方弁	V5065A				
MV-2	コントロールモータ	MY3000F				暖房用 H29.2交換
	弁リネージ	Q455C				H29.2交換
	三方弁	V5065A				
TE-1	挿入形温度検出器	TY750B				
CO2-1	CO2濃度発信器	CY8100C				
CO2-2	CO2濃度調節計	R36TR1UA2300	ppm			
MV/I	MV/I変換器	RYY792N3002				H18.3交換
T-1	挿入形温度調節器	T675A	℃	℃		凍結防止用
MD①	直結形ダンパ操作器	MY6050A				OA H29.2交換
MD②	直結形ダンパ操作器	MY6050A				QY9010A, RA H29.2交換
MD③	直結形ダンパ操作器	MY6050A				ExA H29.2交換
Ry	補助リレー					
TM	タイマー	MS4SC	min			R5.6交換

【管理室系統空調器 (AC-2)】

記号	機器名称	型番	設定値	比例帯/動作隙間	点検評価	備考
H-1	室内形湿度調節器	H615A	%RH	%RH		1F事務室内
TE-1	挿入形温度検出器	TY750B				
T-1	挿入形温度調節器	T675A	℃	℃		凍結防止用
MV/I	MV/I変換器	RYY792N3002				H18.3交換
IA	アイソレータ	RYY792S3041				H18.3交換
TC-1	温度指示調節計	R36TR1UA1100	℃	P, I		冷房用 H18.3交換
TC-2	温度指示調節計	R36TR1UA1100	℃	P, I		暖房用 H18.3交換
MV-1	コントロールモータ	MY3000F				H29.2交換
	弁リネージ	Q455C				H29.2交換
	三方弁	V5065A				
MD④	直結形ダンパ操作器	MY6050A				OA H29.2交換
MD⑤	直結形ダンパ操作器	MY6050A				SA事務所 H29.2交換
MD⑥	直結形ダンパ操作器	MY6050A				SA機械室 H29.2交換
MD⑦	直結形ダンパ操作器	MY6050A				OAバイパス H29.2交換
TM	タイマー	MS4SC				R5.6交換
Ry	補助リレー					

【ブラスターヒータ系統 (AC-1)】

系統	記号	機器名称	型番	設定値	比例帯/動作隙間	点検評価	備考	
BH-1 展示室1 展示室2	TC-1	温度指示調節計	R36TR1UA1100	℃	P , I		R5.12交換	
	TE-1	室内形温度検出器	TY7043Z0P00				H18.3交換	
	MV-1	コントロールモータ	MY3000F					H29.2交換
		弁リネージ	Q455C					H29.2交換
		三方弁	V5065A					
	H-1	室内形湿度調節器	H915A	%RH	%RH		H13.7交換	
BH-2 展示室3	TC-2	温度指示調節計	R36TR1UA1100	℃	P , I		R5.12交換	
	TE-1	室内形温度検出器	TY7043Z0P00				H18.3交換	
	MV-2	コントロールモータ	MY3000F					H29.2交換
		弁リネージ	Q455C					H29.2交換
		三方弁	V5065A					
	H-2	室内形湿度調節器	H915A	%RH	%RH		H13.7交換	
	T-2	室内形温度調節器	T42H			未使用		
BH-3 展示室5	TC-3	温度指示調節計	R36TR1UA1100	℃	P , I		R5.12交換	
	TE-1	室内形温度検出器	TY7043Z0P00				H18.3交換	
	MV-3	コントロールモータ	MY3000F					H29.2交換
		弁リネージ	Q455C					H29.2交換
		三方弁	V5065A					
	H-3	室内形湿度調節器	H915A	%RH	%RH		H13.7交換	
	T-3	室内形温度調節器	T6065A			未使用		
BH-4 展示室6 展示室7	TC-4	温度指示調節計	R36TR1UA1100	℃	P , I		R5.12交換	
	TE-1	室内形温度検出器	TY7043Z0P00				H18.3交換	
	MV-4	電動弁操作器	MY5310A4001					H29.2交換
		三方弁	VY5303A002					
	H-4	室内形湿度調節器	H915A	%RH	%RH		H13.7交換	
	T-4	室内形温度調節器	T6065A			未使用		
BH-5 収蔵庫	TC-5	温度指示調節計	R36TR1UA1100	℃	P , I		R5.12交換	
	TE-1	室内形温度検出器	TY7043Z0P00				H18.3交換	
	MV-5	コントロールモータ	MY3000F					H29.2交換
		弁リネージ	Q455C					H29.2交換
		三方弁	V5065A					
	H-5	室内形湿度調節器	H915A	%RH	%RH		H13.7交換	
	T-5	室内形温度調節器	T6065A			未使用		
BH-6 展示室4	TC-6	温度指示調節計	R36TR1UA1100	℃	P , I		R5.12交換	
	TE-1	室内形温度検出器	TY7043Z0P00				H18.3交換	
	MV-6	コントロールモータ	MY3000F					H29.2交換
		弁リネージ	Q455C					H29.2交換
		三方弁	V5065A					
	H-6	室内形湿度調節器	H915A	%RH	%RH		H13.7交換	
BH-7 ロビー	T-6	室内形温度調節器	T9065A	℃	℃			
	MV-7	コントロールモータ	MY3000E					H29.2交換
		弁リネージ	Q455C					H29.2交換
		三方弁	V5065A					

【2次温水送水制御系統(床暖房) (3SETS)】

記号	機器名称	型番	設定値	比例帯	点検評価	備考
T-1	室内形温度検出器	T7090A				
T-2	挿入形温度検出器	L7025A				3SETS
TC-1	温度指示調節計	R7420A	℃	P		玄関ホール
TC-1	温度指示調節計	R7420A	℃	P		展示1・2
TC-1	温度指示調節計	R7420A	℃	P		展示3
TC-2	温度指示調節計	R7420D			未使用	
R-1	バランスングリレー	R7000A				3SETS
MV-1	コントロールモータ	MY3000F				玄関ホール H29.2交換
	弁リネージ	Q455C				H29.2交換
	三方弁	V5065A				
MV-1	コントロールモータ	MY3000F				展示1・2 H29.2交換
	弁リネージ	Q455C				H29.2交換
	三方弁	V5065A				
MV-1	コントロールモータ	MY3000F				展示3 H29.2交換
	弁リネージ	Q455C				H29.2交換
	三方弁	V5065A				
Q-1	遠隔設定器	Q406A			未使用	玄関ホール(昼)
Q-2	遠隔設定器	Q406A			未使用	玄関ホール(夜)
Q-1	遠隔設定器	Q406A			未使用	展示1・2(昼)
Q-2	遠隔設定器	Q406A			未使用	展示1・2(夜)
Q-1	遠隔設定器	Q406A			未使用	展示3(昼)
Q-2	遠隔設定器	Q406A			未使用	展示3(夜)
TM	24時間タイマー					
Ry	補助リレー					

【熱源廻り系統】

記号	機器名称	型番	設定値	比例帯	点検評価	備考
T-2	挿入形温度検出器	L7025A			未使用	
R-1	バランスングリレー	R7000A			未使用	
Q-1	遠隔設定器	Q406A			未使用	
DC	42V定電圧ユニット	CY103-48				H18.3交換
△PIC	指示調節計	R36TR1UA1100	kg/cm ²	P, I		H18.3交換
NDI	差圧発信器	NDI22				
MV-1	モジュトロールモータ	M904F			未使用	
	弁リネージ	Q455C			未使用	
	三方弁	V5065A			未使用	
MV-2	コントロールモータ	MY3000F				H29.2交換
	弁リネージ	Q455C				H29.2交換
	二方弁	V5063A				ヘッダーバイパス
TC-1	温度指示調節計	R7420C			未使用	
Ry	補助リレー					
SW	スイッチ					

【冷却塔廻り系統】～夏季(5・7・9・10月)のみ実施

記号	機器名称	型番	設定値	比例帯/動作隙間	点検評価	備考
T-1	挿入形温度調節器	TY9800Z	℃	℃		R5.12交換
T-2	挿入形温度調節器	T675A	℃	℃		ファン発停用
MV-1	コントロールモータ	MY3000E				H13.7交換
	弁リネージュ	Q455C				
	三方弁	V5065A				

【計測系統】

系統名	実測値	指示値	校正後指示値	誤差	備考
展示室1・2	℃	℃	℃	℃	
	%RH	%RH	%RH	%RH	
展示室3	℃	℃	℃	℃	
	%RH	%RH	%RH	%RH	
展示室4	℃	℃	℃	℃	
	%RH	%RH	%RH	%RH	
展示室5	℃	℃	℃	℃	
	%RH	%RH	%RH	%RH	
展示室6	℃	℃	℃	℃	
	%RH	%RH	%RH	%RH	
展示室7	℃	℃	℃	℃	
	%RH	%RH	%RH	%RH	
収蔵庫	℃	℃	℃	℃	
	%RH	%RH	%RH	%RH	