

消 防 用 設 備 等 一 覧

・ 第1回(総合点検・機器点検)

| 項目 | 機器名称 | 数量 |
|--------------------|--------------------|--------|
| 1 消火器具 | 消火器(蓄圧式) | 19 本 |
| 2 屋内消火栓設備 | 加圧送水装置 | 1 組 |
| | 制御盤 | 1 組 |
| | 消火栓 | 7 組 |
| | 起動用スイッチ | 10 個 |
| | 表示灯 | 1 式 |
| | 水源(貯水槽、給水装置、バルブ類等) | 1 式 |
| | 呼水装置 | 1 台 |
| | 放水試験 | 1 式 |
| | ホースの耐圧性能 | 6 本 |
| | | |
| 3 ハロゲン化物消火設備 | 消火剤貯蔵容器(ハロン1301) | 18 個 |
| | 容器弁開放装置(ガス圧式) | 3 台 |
| | 起動用ガス容器 | 3 個 |
| | 起動用操作箱 | 4 個 |
| | 音響装置 | 11 個 |
| | 制御盤 | 1 組 |
| | 電源装置 | 1 式 |
| | 圧力スイッチ | 4 個 |
| | 不還弁 | 16 個 |
| | 放出表示灯箱 | 4 個 |
| | 選択弁 | 3 個 |
| | ヘッド | 31 個 |
| | 作動試験 | 1 式 |
| | | |
| | | |
| 4 自動火災報知設備 | 受信機(P型1級) | 1 台 |
| | 副受信機 | 1 個 |
| | 定温式スポット感知器 | 51 個 |
| | 煙感知器 | 87 個 |
| | P型1級発信器 | 9 個 |
| | 表示灯 | 9 個 |
| | 音響装置(電鈴) | 11 個 |
| | 常用電源 | 1 式 |
| | 非常用電源 | 1 式 |
| | | |
| 5 非常放送設備 | 増幅器操作部 | 1 式 |
| | スピーカー | 51 個 |
| | 遠隔操作器 | 1 個 |
| | 起動装置(押しボタン) | 1 個 |
| | 常用電源 | 1 式 |
| | 非常用電源 | 1 式 |
| 6 誘導灯・標識 | 誘導灯 | 15 個 |
| | 誘導標識 | 3 個 |
| 7 非常電源 (自家発電設備) | 設置状況 | 1 式 |
| | 換気状況 | 1 式 |
| | 排気筒 | 1 式 |
| | 照明 | 1 式 |
| | 始動装置・蓄電池 | 1 式 |
| | 充電装置 | 1 式 |
| | 燃料タンク | 1 式 |
| | 冷却水 | 1 式 |
| | 制御盤 | 1 式 |
| | 切替盤 | 1 式 |
| | エンジン | 1 式 |
| | 発電機 | 1 式 |
| | 無負荷運転 | 第2回目のみ |
| | 負荷運転 | 1 式 |
| | 接地抵抗 | 1 式 |
| | 絶縁抵抗 | 1 式 |
| 8 排煙設備 | 排煙機 | 1 式 |
| | 制御盤 | 1 式 |
| | ダンパー(FD以外) | 16 個 |
| | ダンパー(FD) | 79 個 |
| | 排煙口 | 6 個 |
| | 防火戸(ドア式:S) | 1 枚 |
| | 電動シャッター | 3 枚 |
| | 可動垂れ壁 | 1 枚 |
| | 排煙装置(起動盤) | 3 式 |
| | 交流電源 | 1 式 |
| 9 非常用照明設備 | 非常用照明 | 36 個 |
| | 照度測定 | 4 個 |

・第2回(機器点検)

| 項目 | 機器名称 | 数量 |
|--------------------|----------------------|----------|
| 1 消火器具 | 消火器(蓄圧式) | 19 本 |
| 2 屋内消火栓設備 | 加圧送水装置 | 1 組 |
| | 制御盤 | 1 組 |
| | 消火栓 | 7 組 |
| | 起動用スイッチ | 10 個 |
| | 表示灯 | 1 式 |
| | 水源 (貯水槽、給水装置、バルブ 類等) | 1 台 |
| | 呼水装置 | 1 本 |
| | ホースの耐圧性能 | 第 1 回目のみ |
| 3 ハロゲン化物消火設備 | 消火剤貯蔵容器 (ハロン1301) | 18 個 |
| | 容器弁開放装置 (ガス圧式) | 3 台 |
| | 起動用ガス容器 | 3 個 |
| | 起動用操作箱 | 4 個 |
| | 音響装置 | 11 個 |
| | 制御盤 5回線以下 | 1 組 |
| | 電源装置 | 1 式 |
| | 圧力スイッチ | 4 個 |
| | 不還弁 | 16 個 |
| | 放出表示灯箱 | 4 個 |
| | 選択弁 | 3 個 |
| | ヘッド | 31 個 |
| | 作動試験 | 1 式 |
| | | |
| 4 自動火災報知設備 | 受信機 (P 型 1 級) | 1 台 |
| | 副受信機 | 1 個 |
| | 定温式スポット感知器 | 51 個 |
| | 煙感知器 | 87 個 |
| | P 型 1 級発信器 | 9 個 |
| | 表示灯 | 9 個 |
| | 音響装置 (電鈴) | 11 個 |
| | 常用電源 | 1 式 |
| | 非常用電源 | 1 式 |
| | | |
| 5 非常放送設備 | 増幅器操作部 | 1 式 |
| | スピーカー | 51 個 |
| | 遠隔操作器 | 1 個 |
| | 起動装置 (押しボタン) | 1 個 |
| | 常用電源 | 1 式 |
| | 非常用電源 | 1 式 |
| 6 誘導灯・標識 | 誘導灯 | 15 個 |
| | 誘導標識 | 3 個 |
| 7 非常電源 (自家発電設備) | 設置状況 | 1 式 |
| | 換気状況 | 1 式 |
| | 排気筒 | 1 式 |
| | 照明 | 1 式 |
| | 始動装置・蓄電池 | 1 式 |
| | 充電装置 | 1 式 |
| | 燃料タンク | 1 式 |
| | 冷却水 | 1 式 |
| | 制御盤 | 1 式 |
| | 切替盤 | 1 式 |
| | エンジン | 1 式 |
| | 発電機 | 1 式 |
| | 無負荷運転 | 1 式 |
| | 負荷運転 | 第 1 回目のみ |
| | 接地抵抗 | 第 1 回目のみ |
| | 絶縁抵抗 | 第 1 回目のみ |
| 8 排煙設備 | 排煙機 | 1 式 |
| | 制御盤 | 1 式 |
| | ダンパー (F D 以外) | 16 個 |
| | ダンパー (F D) | 79 個 |
| | 排煙口 | 6 個 |
| | 防火戸 (ドア式 : S) | 1 枚 |
| | 電動シャッター | 3 枚 |
| | 可動垂れ壁 | 1 枚 |
| | 排煙装置 (起動盤) | 3 式 |
| | 交流電源 | 1 式 |
| | | |
| | | |
| 9 非常用照明設備 | 非常用照明 | 36 個 |
| | 照度測定 | 4 個 |